ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТРО"
Место нахождения: 117556, Россия, город Москва, Симферопольский бульвар, дом 3, офис 409 Адрес места осуществления деятельности: 142712, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, ПОС. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, ПРОМЗОНА «ТЕХНОПАРК», ИНОВАЦИОННЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 8
ОГРН: 1097746047277
Номер телефона: +7 4951505255
Адрес электронной почты: info@vertro.ru

В лице: Генерального директора Сибирцева Сергея Михайловича

заявляет, что Клапаны противопожарные огнезадерживающие торговой марки «VERTRO» прямоугольного сечения типа KZO-2, круглого сечения типа KZO-2K, дымовые торговой марки «VERTRO» прямоугольного сечения типа KZO-2D
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТРО"
Место нахождения: 117556, Россия, город Москва, Симферопольский бульвар, дом 3, офис 409
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142712, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, ПОС. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, ПРОМЗОНА «ТЕХНОПАРК», ИНОВАЦИОННЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 8
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8481809907
Серийный выпуск

Соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № ОПТ021/7761 от 24.08.2022 года, выданного Испытательной лабораторией "ОПТИМАТЕСТ" (РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ021 от 03.05.2021 года)
Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91, "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.007.0-75, "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006), "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний"; Условия и сроки хранения: Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-001-89653663-2021 пункт 6.6: Клапаны должны выдерживать хранение в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев без повторной консервации. По истечении срока хранения и далее через каждые 12 месяцев должно проводиться обследование состояния тары и условий хранения. При нарушении целостности тары и условий хранения должна проводиться проверка целостности консервации. При нарушении консервации должна быть проведена повторная консервация с составлением акта. При хранении более 6 лет допуск к монтажу должен осуществляться в соответствии с инструкцией, утвержденной эксплуатирующей организацией. Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-001-89653663-2021 пункт 1.3.13: Средний срок службы клапана до списания в нормальных условиях эксплуатации (при отсутствии огневого воздействия) – 7 лет. Досрочному списанию подлежит клапан, выполнивший свою функцию при пожаре.

Декларация о соответствии действительна с 25.08.2022 по 24.08.2027 включительно

М.П.

_____ **Сибирцев Сергей Михайлович**
(подпись) **(Ф. И. О. заявителя)**

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.92028/22**

Дата регистрации декларации о соответствии: **25.08.2022**